



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0. ПБ00437**

Срок действия с 05.11.2025 г. по 04.11.2030 г.

№ **ПБ219639**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «ИстКульт Можайск»
ОГРН: 1045005402463, адрес: 143203, Россия, Московская область, г.о. Можайский,
поселок Строитель, 39
Телефон: 8 800 100-41-40, адрес электронной почты: info@istkult.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Акционерное общество «ИстКульт Можайск»
ОГРН: 1045005402463, адрес: 143203, Россия, Московская область, г.о. Можайский,
поселок Строитель, 39
Телефон: 8 800 100-41-40, адрес электронной почты: info@istkult.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦС».
Место нахождения: 109052, город Москва, Нижегородская ул, д. 70 к. 1, помещ. 5/1
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция стены, выполненная на растворе для тонкошовной кладки,
выложенная из блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения марки
по плотности не ниже D500, класса прочности не ниже B3.5, толщиной не менее 50мм,
торговой марки ISTKULT. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие
и ограждающие конструкции», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод
испытаний на пожарную опасность»: предел огнестойкости REI120, класс пожарной опасности
K0(45).

ОКПД 2: 23.61.11.190
ТН ВЭД: 6810111000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 7471/0825 от «07» августа 2025 г., выданный
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
(свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0,
действительно до 31.12.2025 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СТО НААГ 3.1-2013 "Конструкции с применением автоклавного
газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила
проектирования и строительства."; СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
"Устройство конструкций с применением изделий и армированных
элементов из ячеистых бетонов автоклавного твердения"; "Инструкция
по строительству здания из газобетона ISTKULT". Сертификат
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 9001-
2015(ISO 9001:2015) № 006RU.Я2331.04ПВК0/10372, выдан ОС ООО
«МФЦС» рег. № МФЦС.006RU.Я2331.04ПВК0

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый